

“В и К” АД - гр. ЛОВЕЧ

5500 гр. Ловеч, ул. “Райна Княгиня” № 1-А, тел. 068/651 112, факс 068/651 113, E-mail: vik_lovech@mail.bg



До

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Постъпили въпроси при „В и К” АД, гр. Ловеч във връзка с разяснение по документацията за участие в провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ с наименование: „Доставка на спирателна и регулираща арматура за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи за питейна вода” - Обособена позиция №1 - „Доставка на спирателна и друга регулираща арматура за водопроводи – спирателни кранове, пожарни хидранти, регулиращи вентили, въздушници, филтри, възвратни клапи, механични връзки и фасонни части от сферографитен чугун“;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в деловодството на „В и К” АД, гр. Ловеч е постъпил въпрос във връзка с документацията за участие в горесцитираната процедура. В тази връзка даваме следните разяснения:

Въпрос: „В изискванията към продуктите, т. 4.1.4 - кобинирани въздушници – изисквания към съответствието, е записано: "Сертификат съгласно БДС EN 1074-6". Цитираният сертификат се отнася за хидранти (Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 6: Хидранти). Стандартът, касаещ въздушниците е БДС EN 1074-4 (Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 4: Обезвъздушителни вентили с поплавък). Моля Ви за разяснение.“

Отговор: При изписването на сертификата за съответствие по т.4.1.4 от документа „Пълно описание на предмета на обществената поръчка“ е допусната техническа грешка. **Да се чете: Вместо** „Сертификат за съответствие с БДС EN1074-6 или еквивалент, съгласно НСИОССП“, **като** „Сертификат за съответствие с **БДС EN1074-4** или еквивалент, съгласно НСИОССП“.

Исп. Директор:


Илиян Илиев

“В и К” АД - гр. ЛОВЕЧ

5500 гр. Ловеч, ул. “Райна Княгиня” № 1-А, тел. 068/651 112, факс 068/651 113, E-mail: vik_lovech@mail.bg



До

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Постъпили въпроси при „В и К” АД, гр. Ловеч във връзка с разяснение по документацията за участие в провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ с наименование: **„Доставка на спирателна и регулираща арматура за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи за питейна вода” - Обособена позиция №2 – „Доставка на механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в деловодството на „В и К” АД, гр. Ловеч е постъпил въпрос във връзка с документацията за участие в горесцитираната процедура. В тази връзка даваме следните разяснения:

Въпрос: „В приложеното техническо предложение за изпълнение на поръчката по техническа спецификация №2 – позиция от 27 до 38, в III. Преходна връзка тип „ЖИБО” с удължен маншон за азбестциментови и РЕHD тръби с размери от DN 60 (Drehd 75) до DN 250 (Drehd 250) и за номинални налягания в таблицата по позиция 32 е записано DN/PN-100/15 и Drehd – 250“.

Моля, уточнете размерите на прехода под №32 дали е DN/PN-100/15 и Drehd – 250 или е DN/PN-100/15 Drehd – 110.

Отговор: В „Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Техническа спецификация №2 – позиции от 27 до 38“, III. Преходна връзка тип „ЖИБО” с удължен маншон за азбестциментови и РЕHD тръби с размери от DN 60 (Drehd 75) до DN 250 (Drehd 250) и за номинални налягания PN 10 и PN 15 - **размера на прехода под №32 е DN/PN-100/15 Drehd – 110, както е посочен и в Техническа спецификация №2.**



Изп. Директор:

Илиян Илиев